



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ РСР 00-048857

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):  
Преобразователи температуры измерительные WIKA типов TR\*\*\*,  
ТС\*\*\*, ТП\*\*\*, ДИП\*\*\* во взрывозащищенном исполнении.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 1100 (9025 19 200 0, 9025 19 800 9)

Изготовитель (поставщик): Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand  
SE & Co.KG" (Германия); поставщик: Закрытое акционерное общество  
"ВИКА МЕРА" (г. Москва, пр-т Вернадского, 101/3, офис 509/510).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, сертификат  
соответствия ОС "ТехСИ" № РОСС DE.НО06.В00566 от 23.06.2011 г.

Условия применения:

1. Применять на поднадзорных производствах и объектах  
согласно маркировке взрывозащиты в соответствии с Руководством  
по эксплуатации, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ.
2. Внесение в конструкцию технических устройств изменений,  
не противоречащих требованиям промышленной безопасности,  
возможно в соответствии с проектно-конструкторской документацией  
изготовителя.

Срок действия разрешения до 13.09.2017

Дата выдачи 13.09.2012



Заместитель руководителя  
Б.А. Красных

АВ 074287